

鈴鹿工業高専建物耐震診断値一覧

番号	棟名称	建築年	構造	建物面積 (m ²)	耐震指標 (Is値)	保有 水平耐力	緊急度 ランク	備考
1	クリエーションセン ター	1964	鉄骨造	2,132	0.73	2.44	⑦	平成24年度耐震改 修済み
2	材料工学科棟	1967	鉄筋コンク リート造	1,139	0.71	0.71	⑦	平成25年度耐震改 修済み
3	機械工学科棟	1965	鉄筋コンク リート造	2,117	0.74	0.76	⑦	平成25年度耐震改 修済み
4	事務・教養棟(旧管理 棟)	1963	鉄筋コンク リート造	1,754	0.72	0.72	⑦	平成26年度耐震改 修済み
5	第1体育館	1965	鉄筋コンク リート造	1,485	0.77	0.97	⑦	平成20年度 耐震改修済み
6	第2体育館	1980	鉄骨造	880	1.00	1.82	⑦	平成19年度 耐震改修済み
7	青峰会館	1981	鉄筋コンク リート造	743	0.85	1.07	⑦	平成19年度 耐震改修済み
8	共同研究推進センター	1972	鉄筋コンク リート造	527	1.80	1.47	⑦	
9	剣道場	1965	木造	543	1.14			木造建物は、一般 のIs値とは異なり ます。平成24年度 耐震改修済み
10	柔道場	1969	鉄骨造	291	0.81	2.49	⑦	平成19年度 耐震改修済み
11	生物応用化学科教室棟	1963	鉄筋コンク リート造	5,264	0.73	0.74	⑦	
12	マルチメディア棟	1970	鉄筋コンク リート造	2,447	0.72	0.72	⑦	
13	電気電子工学科棟	1964	鉄筋コンク リート造	1,735	0.71	0.73	⑦	平成21年度 耐震改修済み
14	第1青峰寮(女子寮)	1964	鉄筋コンク リート造	1,731	0.72	0.71	⑦	
15	第2青峰寮	1963	鉄筋コンク リート造	1,342	0.75	0.96	⑦	
16	イノベーション交流プラザ	1967	鉄筋コンク リート造	1,350	0.75	0.96	⑦	平成25年度耐震改 修済み
17	第4青峰寮	1968	鉄筋コンク リート造	3,053	0.71	0.71	⑦	
18	寮管理棟	1963	鉄筋コンク リート造	226	0.74		⑦	
19	鹿の湯	1963	鉄筋コンク リート造	116	0.74		⑦	
20	鈴の湯	1968	鉄筋コンク リート造	120	0.74		⑦	
21	寮食堂	1968	鉄骨造	580	0.74	1.58	⑦	平成10年度 耐震改修済み

※ 建物の耐震改修は、耐震指標が0.7に満たないものを行うものです。
緊急度ランクは、数字が小さいほど耐震性が低い建物であり、⑦は安全です。
この建物一覧は、旧耐震基準【1981年以前(昭和56年以前)】の建物が対象です。

